

**ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΙΛΛΑΡ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ**

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να πραγματοποιήσει τις παρακάτω εργασίες , προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων στο Ζάππειο Μέγαρο Λ. Αμαλίας 1, έως την 19^η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00.

Η εργασίες θα γίνουν ως εξής :

Για την τοποθέτηση κλειστού κάδου απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων όπισθεν Ζαππείου Μεγάρου, θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά τριφασικού ρεύματος από πύλλαρ επί του χωμάτινου πεζοδρομίου της οδού Ακακιών σε απόσταση περίπου 120 μέτρων, με καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10. Το καλώδιο θα τοποθετηθεί εντός σιδηροσωλήνα Φ 48, σε βάθος 80 εκ. και θα καταλήγει σε μεταλλικό πύλλαρ θεμελιωμένο σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστεί πίνακας εντός του με ασφαλειοδιακόπτη 3χ20 Α. Το πύλλαρ θα πρέπει να μπορεί να κλειδώνει με λουκέτο. Στο χαντάκι που θα σκαφθεί θα τοποθετηθεί άμμος πένριξ του αγωγού και 30 εκ. υπεράνω αυτού και πλέγμα σήμανσης εντός του σκάμματος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίχωση με υγιή προϊόντα εκσκαφής και επιφανειακή στρώση 5 εκ. 3Α και συμπίεση με μηχανικά μέσα, προς αποφυγή καθίζησης του μπαζώματος.

Τα πλεονάζοντα χώματα εκσκαφής θα απομακρυνθούν από τον χώρο.

Ο ανάδοχος οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα δίκτυα κοινής ωφελείας που θα συναντήσει κατά την όδευση του σκάμματος, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές σε αυτά. Σε περίπτωση ζημιάς σε υφιστάμενα δίκτυα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει, χωρίς επιπλέον αποζημίωση.

Επίσης δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση, για τυχόν εμφάνιση βραχωδών σχηματισμών κατά την φάση των εκσκαφών.

Όλες οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν παρουσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΠΑ, διότι αγωγός της διατρέχει τον εν λόγω χώρο.

Πληροφορίες: Τηλ. 2103223509

Δ. Νικολάου (εσ. 8212)